

住吉区社会福祉協議会 高圧機器更新工事にかかる Q&A

①電力会社申請代行業務及び操作費は受注者側に含むとしてよいか。

A. 含めてよい。

②高圧気中開閉器の開放・投入時の保守管理業者の立会い費は受注者側に含むとしてよいか。

A. 含めてよい。

③竣工試験費は受注者側に含むとしてよいか。

A. 含めてよい。

仕様書 7 (2) には保守管理業者の立会いに関する費用は本会が負担すると記載があるが、その内容は訂正し、停電を伴う気中開閉器の操作、作業完了後の点検試験にかかる保守管理業者立会いにかかる費用は受注者にて費用を負担する。

④トランスの引揚げ用のコンテナの設置場所の提供をお願い出来るか。(W1.8m×L3.5m×H1.3m)

A. 着工日 2 日前から可能とする。

⑤駐車場前通路にレッカー車の乗り入れをしたいので許可及び場所の確保をお願い出来るか。

A. 確保する。事前にレッカー車等乗り入れの確認をしているものと認識している。

⑥サーバー・冷蔵庫等電気機器・防災機器・セキュリティー機器などの停電対応は発注者側でお願い出来るか。

A. 発注者にて対応する。

⑦新規トランス 2 台の納品を工事日前に行う際に置場の確保をお願い出来るか。(W2m×L1m×H1.3m)

A. 着工日 2 日前から可能とする。

⑧トランスの温度計は動力トランスのみに付いているため更新も動力トランスのみでよいか。(現在電灯側に温度計は付いていません)

A. よい。

⑨保守管理業者の立会いに関する費用は発注者様負担と明記がありますので停電工事の際の気中開閉器の遮断操作は立会時にしていただける認識でよいか。

A. ②、③の回答のとおり