

番号	場所名称	質 問 事 項	御 回 答
1	2階-女子便所	当該ブラケットはLED一体型タイプではなく	メーカー保証の対象器具以外は認めない。
	2階-通路洗面	直管形LED内蔵タイプでもよろしいでしょうか	
	3階-男子便所		
	3階-女子便所		
2	2階-ロビー	「620×1280」の埋込器具ですが、開口幅600mmは、	
	2階-廊下②	該当するLED更新器具をご用意できません。	
	3階-ホール	対応策として埋込開口幅300mmタイプの	
		下面開放器具を並列2台、の施工でもよろしいでしょうか	構わない
		※卓球室の更新照明設備と同じ工法でよろしいでしょうか	構わない
3	2階-廊下①	既設器具はルーバー付きタイプですが	
	2階-廊下②	更新LED照明はルーバー無しでよろしいでしょうか	ルーバーは必要としない
	2階-デイルーム		
	2階-大広間		
	3階-ホール		
4	2階-大広間	「4灯式」とありますが現物が3灯式・ルーバー付きでした	今回は開口部を広げる施工は認めない。
		開口寸法が345mmあり、該当するLED更新器具が	特殊加工器具等の開口を伴わない方法にて対応するこ
		ご用意できません。対応策して開口(幅)を広げ、	
		埋込開口幅190タイプの下面開放器具を並列2台、の施工でも	
	よろしいでしょうか		
		※卓球室の更新照明設備に準じた工法でよろしいでしょうか	
5	2階-大広間倉庫	埋込形・乳白カバー付きはカバー無しでもよろしいでしょうか	カバーは必要としない。
6	3階-階段	階段通路誘導灯の取り付けである吊り金具(パイプ)は	今回は更新の対象外となる。
		既設流用でもよろしいでしょうか	
7	3階-女子便所	ブラケットは2台でよろしいでしょうか	2台(更新機器一覽修正済)
8	3階-和室①	「直付和風」の2灯式はランプ交換でもよろしいでしょうか	器具更新とする。
	3階-和室③	「直付スクエア」は和風小型シーリングによる更新でもよろしいでしょうか	交換を対象とする器具の性能等が同等以上であれば 意匠は問わない。
9	3階-和室④	「直付和風」の4灯式はランプ交換でもよろしいでしょうか	和室③と同じ。
10	3階-集会室ステージ	「造作ペンダント」は外装器具は既設流用、	構わない。
		照明部分はトラフ形器具を取付する形での	

